



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):

Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania stacji transformatorowych (MPO Warszawa)

Opis przedmiotu zamówienia:

Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania stacji transformatorowych Zamawiającego pod wskazanymi adresami:

Warszawa, ul. Instalatorów 23 - dwie, wewnętrzne stacje transformatorowe,

Warszawa, ul. Instalatorów 7C - trzy, wewnętrzne stacje transformatorowe,

Warszawa, ul. Mortkowicza 5 - dwie, wewnętrzne stacje transformatorowe,

Zielonka, ul. Michałowska 2 - dwie, napowietrzne stacje transformatorowe,

Przedmiotem zamówienia objęte jest w szczególności:

1. Sprawdzenie stanu technicznego pomieszczeń stacji transformatorowych (część budowlana).
2. Sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń i wyposażenia stacji transformatorowych (część elektryczna) w zakresie SN i nN, w tym wykonanie:
 - 1) schematów i opisów stacji transformatorowych;
 - 2) sporządzenie instrukcji ruchu i eksploatacji stacji transformatorowych;
 - 3) pomiary rezystancji uziemień roboczych i odgromowych oraz izolacji,
 - 4) kontrola transformatora - poziom oleju, wielkość obciążenia, stan izolatorów i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pomocniczej,
 - 5) przegląd stanu i kompletności oznaczeń ostrzegawczych, schematów oraz dokumentacji,
 - 6) badanie stanu sprawności połączeń z pomiarem termowizyjnym,
 - 7) próby funkcjonalnej EAZ,
 - 8) sprawdzenie działania łączników,

- 9) badanie zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
- 10) oczyszczanie izolatorów, głowic kablowych i aparatury,
- 11) inwentaryzacja wyposażenia przeciwporażeniowego,
- 12) inne niewymienione, a wymagane i przewidziane w przepisach badania i pomiary dla stacji transformatorowych.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w formie opracowań osobno dla każdej stacji transformatorowej.

Uwaga! Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia stwierdzone zostaną nieprawidłowości, Zamawiający wymaga:

- szczegółowego opisu nieprawidłowości,
- wskazania zaleceń/działań jakie należy wykonać w celu doprowadzenia stacji do właściwego stanu
- wykonania przedmiaru i kosztorysu robót.

Informacje:

Zamawiający wymaga:

- posiadania przez Wykonawcę kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru i pomiarów przy eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych o mocy do 20 kV.
- udokumentowania przez Wykonawcę na etapie składania oferty, że w okresie działalności wykonywał kontrole nie mniej niż 2 stacji transformatorowych;
- wykonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Załączniki:

- formularz oferty

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2024-09-15.

Termin składania ofert upływa w dn.: 2024-07-29 o godz. 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia: Paweł Dobrzyński

Tel. kontaktowy: 22 3910491 lub e-mail: pawel.dobrzynski@mpo.com.pl

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: oferty.ogn@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.